



- LEGENDA:**
- Projektowana instalacja CO - zasilanie
  - Projektowana instalacja CO - powrót
  - Projektowana średnica przewodów instalacji CO
  - Typ i wielkość grzejnika
  - Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie na ciepło
  - Projektowany grzejnik
  - Projektowany pion instalacji CO
- P5**

**UWAGI OGÓLNE:**

1. Rysunku nie skalować
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wyniały sprawdzić na budowie.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane.Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić(również te, które służą jedynie zmianie technologii powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody
7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych
8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
9. Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wyniały i roznieście instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić pracownię projektową.
10. Instalację prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

<i>i n</i> <i>biuro</i> <i>projekcyjne</i>	InEco Ewelina Chład 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SŁOWACKIGO 27/54 TEL. 781 673 829 NIP 574-189-95-48		
	Gmina Białopole, ul. Chelmska 1, 22-135 Białopole		
Inwestor:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Temat:	Publiczna Szkoła Podstawowa Strzelce		
Adres:	Strzelce 43B, dz. 447; obręb 0010		
Tytuł rysunku:	Rzut piętra - Instalacja C.O.		
Projektant	mgr inż. Ewelina Chład	Nr uprawnień	Podpis
Skala 1:100	Data : 10.2016	Branża: Sanitarna	Nr rys.: S4