


- Projektowana instalacja CO - zasilanie
- Projektowana instalacja CO - powrót
- Projektowana średnica przewodów instalacji CO
- Typ i wielkość grzejnika

- Projektowany grzejnik

- Projektowany pion instalacji CO

1. Rysunku nie skalować
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Eventualnie wady koordynacyjne przedstawić Nadzorcowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecydował się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorcowi Autorskiemu
6. Przepisy instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelniać ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody
7. Przepisy instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych
8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
9. Z uwagi na modernizacyjny charakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić pracownię projektową.
10. Instalację prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

		InEco Ewelina Chład 42-200 CZĘSTOCHOWA, UL. SŁOWACKIEGO 27/54 TEL. 781 673 829 NIP 574-189-95-48	
Investor:	Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole		
Temat:	Termomodernizacja budynków położonych na terenie gminy Białopole		
Adres:	Urząd Gminy Białopole ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole dz. 315/4; obręb 0001		
Tytuł rysunku:	Rzut piwnic - Instalacja C.O.		
Projektant	mgr inż. Ewelina Chład	Imię i Nazwisko	Podpis
		Nr uprawnień	
Skala 1:100	Data : 10.2016	Branża: Sanitarna	Nr rys.: S2