

Projekt pn.: „**Ekologiczne partnerstwo - kompleksowy zakup i instalacja urządzeń służących pozyskaniu OZE w Gminie Białopole**” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Białopole, dnia 16.11.2018 r.

GMINA BIAŁOPOLE
Znak sprawy: GK.271.3.2018
22-135 Białopole
ul. Chełmska 1

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Białopole”.

- A. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający** – Gmina Białopole, ul. Chełmska 1, 22-135 Białopole, **dokonuje korekty odpowiedzi na pytanie z dnia 09.11.2018 r.** zamieszczone w dniu 14.11.2018 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie z dnia 09.11.2018 r.:

Zamawiający zapisał wymóg dla sterowników pomp ciepła, aby obsługiwały pompę obiegową oraz pompę cyrkulacyjną. Zgodnie ze schematem instalacji pompy ciepła zawartej w dokumentacji technicznej, pompa cyrkulacyjna nie będzie podłączona do sterownika pompy ciepła, a także sam montaż/zakup pompy cyrkulacyjnej nie jest po stronie Wykonawcy. Istnieje również wysokie prawdopodobieństwo, że mieszkańcy gminy nie posiadają instalacji cyrkulacyjnej w budynkach. W związku z powyższą argumentacją prosimy o wykreślenie wymogu sterowania pompą cyrkulacyjną przez sterownik pompy ciepła.

Odpowiedź Zamawiającego (udzielona w dniu 15.11.2018 r.):

Zamawiający wyraża zgodę, aby sterownik sterował tylko pompą cyrkulacyjną w przypadku, gdy nie ma cyrkulacji, w przypadku, gdzie cyrkulacja występuje należy zamontować sterownik z opcją sterowania pompą cyrkulacyjną lub dodatkowy sterownik który będzie tylko sterował pompą cyrkulacyjną.

Prawidłowa odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby sterownik sterował tylko pompą obiegową w przypadku gdy nie ma cyrkulacji, w przypadku gdzie cyrkulacja występuje należy zamontować sterownik z opcją sterowania pompą cyrkulacyjną lub dodatkowy sterownik który będzie tylko sterował pompą cyrkulacyjną.

- B. **Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. **Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT

mgr Henryk Maruszewski
.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)